



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง (กองช่าง) ๐๖๑-๑๗๖๕๐๐๐

ที่ ปน ๘๐๓๐๓/ ๑๓๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจคุณภาพน้ำประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เม.ย.๖๙-มิ.ย.๖๙ การตรวจคุณภาพน้ำประปาภายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากประปาหมู่บ้าน บ้านใหญ่ บ้านสามโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และตัวอย่างน้ำประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย โดยใช้น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ(๑๑๑) และชุดอุปกรณ์น้ำยาทดสอบโคลิฟอร์ม SI-๒ (อ.๑๓)

ข้อเท็จจริง

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เม.ย.๖๙-มิ.ย.๖๙

ลำดับที่	แหล่งน้ำ	ผลการทดสอบ
๑	ประปาที่ทำการ อบต.ตะโละไกรทอง	- ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๒	ประปาหมู่บ้าน บ้านใหญ่	- สีปรากฏเกินมาตรฐาน
๓	ประปาหมู่บ้าน บ้านสามโรง	- ความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่ามาตรฐาน - สีปรากฏ เกินมาตรฐาน - ความขุ่น เกินมาตรฐาน

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการปิดประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถใช้น้ำประปาแหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ).....

(นายฟาอิส เบญญามีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

(ลงชื่อ).....

(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ทราบ...

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอาหามะ สูดิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

รูปการทดสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ครั้งที่ ๓
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

